

Martes, 18 de enero de 2022

Sección II - Administración Autonómica

Junta de Extremadura


Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

ANUNCIO. AT-9342. Instalaciones de enlace y subestación transformadora de 45/20-15KV de 10 MVA para mejora del suministro de los/as abonados/as de la zona de Alcántara. (Línea interconexión posición de salida - Posición de entrada nueva STR).

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Instalaciones de enlace y subestación transformadora de 45/20-15KV de 10 MVA para mejora del suministro de los/as abonados/as de la zona de Alcántara. (Línea interconexión posición de salida - Posición de entrada nueva STR)". Término municipal: Alcántara (Cáceres). Expediente/s: AT-9342.

A los efectos prevenidos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Título VII, Capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: "Instalaciones de enlace y subestación transformadora de 45/20-15KV de 10 MVA para mejora del suministro de los/as abonados/as de la zona de Alcántara. (Línea interconexión posición de salida - Posición de entrada nueva STR)".
2. Peticionario: Eléctricas Pitarch Distribución, SLU., con domicilio en Avda. Virgen de Guadalupe, 33-2º, 10001 Cáceres.
3. Expediente/s: AT-9342.
4. Finalidad del proyecto: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:



Martes, 18 de enero de 2022

Línea subterránea:

- Origen: Nueva posición STR ORIOL (fijado por I-DE).
- Final: Posición entrada 45 kV Nueva STR ALCÁNTARA.
- Conductores: 3x(1x630)mm². HEPRZ1 45 kV tipo AS.
- Longitud: 0,921 km.
- Tensión: 45 kV.
- Emplazamiento: según planos, parcelas: 85, 9010 y 80 del polígono 80 de Alcántara.

6. Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.


La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticionario, que se recoge en el Anexo del presente anuncio.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los/as titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas de este Servicio, sitas en Avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de cita en el teléfono 927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo:

soiemcc@juntaex.es.



Martes, 18 de enero de 2022

- En la página web:


www.industriaextremadura.juntaex.es.

Durante el plazo indicado anteriormente, los/as interesados/as podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 22 de diciembre de 2021

Juan Carlos Bueno Recio

JEFE DE SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA



Martes, 18 de enero de 2022

RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS.

AT-9342

FINCA						AFECCIÓN		
						PROPIETARIO	L. SUBT	
Nº	Polig	Parc	Paraje	T. M.	Tipo de Terreno	NOMBRE	Long.	m²
1	20	89	CERRO LA PLATA	ALCANTARA	RUSTICO	IBERDROLA GENERACION	79	
2	20	9010	CAMINO FUENTE DURAN	ALCANTARA	RUSTICO	VIA PECUARIA – JUNTA DE EXTREMADURA	123	
3	20	80	CERRO LA PLATA	ALCANTARA	RUSTICO	E.P.D.S.L.U.	72	

